



한국소방산업기술원  
17088 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331  
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5  
www.kfi.or.kr

# 의뢰 시험 성적서

제1605850호

## 1. 신청인

- 업체명 : (주)돈호알앤디 / 대표자 : 박용근
- 주 소 : 부산광역시 북구 산성로48번길 7 (화명동)

2. 시료명 : 축광유도띠 (축광계단논슬립)

3. 접수일자 및 접수번호 : 2016. 06. 28. / 제1605850호

## 4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		돈호시편#1	돈호시편#2	돈호시편#3	
휘도 시험	5분 (110 mcd/m <sup>2</sup> 이상)	352 mcd/m <sup>2</sup>	370 mcd/m <sup>2</sup>	525 mcd/m <sup>2</sup>	※ 붙임 : 시료사진 1부
	10분 (50 mcd/m <sup>2</sup> 이상)	191 mcd/m <sup>2</sup>	201 mcd/m <sup>2</sup>	304 mcd/m <sup>2</sup>	
	20분 (24 mcd/m <sup>2</sup> 이상)	96 mcd/m <sup>2</sup>	100 mcd/m <sup>2</sup>	162 mcd/m <sup>2</sup>	
	60분 (7 mcd/m <sup>2</sup> 이상)	28 mcd/m <sup>2</sup>	29 mcd/m <sup>2</sup>	51 mcd/m <sup>2</sup>	

※ 용 도 : 자체참고용


※ 시험조건 : 온도 (22.0 ± 4.8)℃, 상대습도 (50 ± 7) % R.H.

※ 시험방법 : 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 의해 시험한 결과임.

5. 시험담당자 : 경보장치부 허 민 녕 (연락처 : 031-289-2814)

2016. 07. 05.

## 한국소방산업기술원 원



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.  
2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.